

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.04014
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380495
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Теплант». Адрес: 443004, г. Самара, ул. Заводская, 5. ОГРН: 1026300898887. Телефон 8(846)330-28-29, факс 8(846)377-45-68. e-mail: info@teplant.ru
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Теплант». Адрес: 443004, г. Самара, ул. Заводская, 5. ОГРН: 1026300898887. Телефон 8(846)330-28, факс 8(846)377-45-68. e-mail: info@teplant.ru
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конструкция из панелей трехслойных кровельных марки ПКБ, толщиной (120, 150, 200) мм, с утеплителем из минеральной ваты плотностью 90 – 145 кг/м³ и толщиной металлических листов обшивки 0,5 – 1,0 мм, изготовленных по ТУ 5284-013-01395087-2001 с изм. 13. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
52 8400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Предел огнестойкости REI 60 при равномерно распределенной нагрузке 120 кг/м² по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. Класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403-96.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний № К04620-ТР от 26.08.2013 г., № К05326-ТР от 27.05.2014 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 25.08.2010 г. МЧС России.

2. Акт о результатах анализа состояния производства № 4539-39/1-ао от 24.01.2013 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ.05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4с.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.05.2014 по 26.05.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капанов